

Số : 01 /2023/NTW-CBTT

Nhon Trach, Ngày 30 tháng 01 năm 2023

BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM - THÁNG 01/2023

- Tổng số mẫu xét nghiệm
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn
- Tổng số chỉ tiêu xét nghiệm
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn
- Các chỉ tiêu không đạt

- : 04 mẫu
- : 04 mẫu
- : 08 chỉ tiêu
- : 08 chỉ tiêu
- : không


KHU VỰC LẤY MẪU	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP	Thông số nhóm A (mẫu)	Kết quả thông số nhóm A		Các chỉ tiêu không đạt
			Đạt	Không đạt	
KCN Nhơn Trạch (ngã tư tín nghĩa)	Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch	01	100%	/	0
Tại Trạm Đại Phước (Đầu nguồn)		01	100%	/	0
Tại Khu Tái định cư Đại Lộc (Giữa nguồn)		01	100%	/	0
Tại Khu vực áp Cát Lái (Cuối nguồn)		01	100%	/	0

- **Kết luận:** Chất lượng nước tại trạm bơm cấp nước và trên mạng lưới cấp nước đạt tiêu chuẩn và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Trân trọng.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Lương Thắng

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00072.23	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 05/01/2023
Ngày trả kết quả : 17/01/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm Đại Phước
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00072.23	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	05/01/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	05/01/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,49 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	05/01/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1,21 NTU	≤ 2 NTU	05/01/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/01/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	05/01/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,39	6,0 - 8,5	05/01/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,25 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	08/01/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00071.23	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 05/01/2023
Ngày trả kết quả : 17/01/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 4 - KTĐC Đại Lộc
Người lấy mẫu : Khoa SKMT_YTTH
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00071.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	05/01/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	05/01/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,75 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	05/01/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,96 NTU	≤ 2 NTU	05/01/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/01/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	05/01/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,41	6,0 - 8,5	05/01/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,28 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	08/01/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00070.23	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 05/01/2023
Ngày trả kết quả : 17/01/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 2 - xã Phú Hữu
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Phi Long
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

GIÁM ĐỐC
Trần Minh Hòa



Trần Minh Hòa



Mã số : TLHS/QT-QLKQ-03/BM02

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00070.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	05/01/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	05/01/2023
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,74 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	05/01/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1,20 NTU	≤ 2 NTU	05/01/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/01/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	05/01/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,32	6,0 - 8,5	05/01/2023
8	<i>Arsenic (As)</i>	US.EPA Methos 6020B	0,28 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	08/01/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00069.23	Trang : 1/2
---------------------	-------------


Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 05/01/2023
Ngày trả kết quả : 17/01/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 2 - Ngã tư Tín Nghĩa - KCN Nhơn Trạch
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00069.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	05/01/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	05/01/2023
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,47 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	05/01/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	05/01/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/01/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	05/01/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,95	6,0 - 8,5	05/01/2023
8	<i>Arsenic (As)</i>	US.EPA Methos 6020B	0,41 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	08/01/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.