

Số : 09 /2021/NTW-CBTT

Nhon Trach, Ngày 01 tháng 10 năm 2021

BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM - THÁNG 09/2021

- Tổng số mẫu xét nghiệm : 04 mẫu
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn : 04 mẫu
- Tổng số chỉ tiêu xét nghiệm : 08 chỉ tiêu (giám sát A)
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn : 08 chỉ tiêu
- Các chỉ tiêu không đạt : 0

KHU VỰC LẤY MẪU	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP	SỐ MẪU/ THÁNG	KẾT QUẢ LÝ HÓA		CÁC CHỈ TIÊU KHÔNG ĐẠT
			Đạt	Không đạt	
Khu vực: Khu dân cư xã Đại Phước, Phú Hữu, đường số 2 huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai	- Trạm bơm nước + Đường số 2	04	04	0	0
Cộng		04	04	0	0
Tỷ lệ %		x	100%	0	0

- **Kết luận:** Chất lượng nước tại trạm bơm cấp nước và trên mạng lưới cấp nước đạt tiêu chuẩn và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.
Trần trong.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lương Thăng

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1720 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01720.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 20/09/2021
Ngày trả kết quả : 01/10/2021
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm Đại Phước
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 09 năm 2021

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Bạch Thái Bình

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 01720.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1 CFU/100ml	20/09/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3 CFU/100ml	20/09/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,23 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	20/09/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1.06 NTU	≤ 2 NTU	20/09/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	23/09/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	20/09/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,11	6,0 - 8,5	20/09/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,06 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	24/09/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1721* /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01721.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 20/09/2021
Ngày trả kết quả : 01/10/2021
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 2, xã Phú Hữu
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày *29* tháng *09* năm *2021*

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA *PL*

Nguyễn Phi Long



Đinh Thái Bình



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01721.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1 CFU/100ml	20/09/2021
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3 CFU/100ml	20/09/2021
3	<i>Clo dư tự do</i>	Chlorine test	0,30 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	20/09/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0.92 NTU	≤ 2 NTU	20/09/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	23/09/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	20/09/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,88	6,0 - 8,5	20/09/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,13 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	24/09/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1722/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01722.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 20/09/2021
Ngày trả kết quả : 01/10/2021
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 6, ấp Câu Khê
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2021

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Bạch Thái Bình



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01722.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1 CFU/100ml	20/09/2021
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3 CFU/100ml	20/09/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,21 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	20/09/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0.90 NTU	≤ 2 NTU	20/09/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	23/09/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	20/09/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,98	6,0 - 8,5	20/09/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,08 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	24/09/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1723 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01723.21

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 20/09/2021
Ngày trả kết quả : 01/10/2021
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 12, tuyến ống số 2
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 09 năm 2021

GIÁM ĐỐC

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long



Bạch Thái Bình



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01723.21

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1 CFU/100ml	20/09/2021
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3 CFU/100ml	20/09/2021
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,48 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	20/09/2021
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0.91 NTU	≤ 2 NTU	20/09/2021
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	23/09/2021
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	20/09/2021
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,04	6,0 - 8,5	20/09/2021
8	Hàm lượng Arsenic	US.EPA Method 6020B	0,15 µg/l	≤ 0,01 mg/l (10µg/l)	24/09/2021

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1: 2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.