

Số : 11 /2023/NTW-CBTT

Nhon Trach, Ngày 21 tháng 11 năm 2023

BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM - THÁNG 11/2023

- Tổng số mẫu xét nghiệm
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn
- Tổng số chỉ tiêu xét nghiệm
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn
- Các chỉ tiêu không đạt

- : 04 mẫu
- : 04 mẫu
- : 08 chỉ tiêu
- : 08 chỉ tiêu
- : 0

KHU VỰC LẤY MẪU	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP	Thông số nhóm A (mẫu)	Kết quả thông số nhóm A		Các chỉ tiêu không đạt
			Đạt	Không đạt	
KCN Nhơn Trạch	Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch	01	100%	/	0
Tại Trạm Đại Phước (Đầu nguồn)		01	100%	/	0
Tại KV Tái định Cư Đại Lộc (Giữa nguồn)		01	100%	/	0
Tại Khu vực áp Cát Lái (Cuối nguồn)		01	100%	/	0

- Kết luận: Chất lượng nước tại trạm bơm cấp nước và trên mạng lưới cấp nước đạt tiêu chuẩn và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Trân trọng.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lương Thắng

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2103 /KQ-KSBT


PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02103.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023
Ngày trả kết quả : 17/11/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 15 - Ngã tư Tín Nghĩa - KCN Nhơn Trạch
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2023.

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02103.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,53 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,58 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,70	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,25 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2104/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02104.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023
Ngày trả kết quả : 17/11/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 02 - xã Phú Hữu
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02104.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,88 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,64 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,59	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,79 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2105 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02105.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023
Ngày trả kết quả : 17/11/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trụ cứu hỏa số 04 - KTĐC Đại Lộc
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02105.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,91 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,93 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,69	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,96 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2106 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02106.23	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhơn Trạch
Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023
Ngày trả kết quả : 17/11/2023
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm Đại Phước
Người lấy mẫu : Khoa SKMT-YTTH - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02106.23	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Escherichia coli *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	07/11/2023
2	Coliform tổng số *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	07/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,87 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	07/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,84 NTU	≤ 2 NTU	07/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	07/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,87	6,0 - 8,5	07/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,74 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.



Handwritten signature in red ink.