

Số : 02/2023/NTW-CBTT

Nhơn Trạch, Ngày 08 tháng 08 năm 2023

**BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM - THÁNG 02/2023**

- Tổng số mẫu xét nghiệm
- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn
- Tổng số chỉ tiêu xét nghiệm
- Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn
- Các chỉ tiêu không đạt

: 04 mẫu  
: 04 mẫu  
: 08 chỉ tiêu  
: 08 chỉ tiêu  
: không


KHU VỰC LẤY MẪU	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP	Thông số nhóm A (mẫu)	Kết quả thông số nhóm A		Các chỉ tiêu không đạt
			Đạt	Không đạt	
KCN Nhơn Trạch (ngã tư tín nghĩa)	Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch	01	100%	/	0
		01	100%	/	0
Tại Khu Tái định cư Đại Lộc (Giữa nguồn)	Công ty Cổ phần cấp nước Nhơn Trạch	01	100%	/	0
Tại Khu vực áp Cát Lái (Cuối nguồn)		01	100%	/	0

- **Kết luận:** Chất lượng nước tại trạm bơm cấp nước và trên mạng lưới cấp nước đạt tiêu chuẩn và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Trần trọng.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lương Thắng

